

水道水水質検査計画表

No.	区分	水道の名称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浄水	1	上水道 新井浄水場	C	C+D+8+11+39+40	C	C	C+D+8+11+39+40	C	C	A	C	C	C+D+8+11+39+40	C
	2	上水道 南部浄水場	C	C+D+7+8	C	C	C+D+7+8	C	C	A	C	C	C+D+7+8	C
	3	上水道 中央配水池	C	C+D+8	C	C	C+D+8	C	C	A	C	C	C+D+8	C
	4	上水道 桃泉浄水場	C	C+D+8	C	C	C+D+8	C	C	A	C	C	C+D+8	C
	5	上水道 新長岡浄水場	C	C+D+7+8+11+39+40	C	C	C+D+7+8+11+39+40	C	C	A	C	C	C+D+7+8+11+39+40	C
	6	上水道 北部浄水場	C	C+D+8+11+39+40	C	C	C+D+8+11+39+40	C	C	A	C	C	C+D+8+11+39+40	C
	7	上水道 梨子木平浄水場	C	C+D+7+8+11+39+40	C	C	C+D+7+8+11+39+40	C	C	A	C	C	C+D+7+8+11+39+40	C
原水	8	上水道 新井浄水場	K	K	I+K	K	K+P	I+K	K	B+K	I+K	K	K	I+K
	9	上水道 南部浄水場	K	K	I+K	K	K	I+K	K	B+K	I+K	K	K	I+K
	10	上水道 新長岡浄水場	K	K	I+K	K	K	I+K	K	B+K	I+K	K	K+P	I+K
	11	上水道 梨子木平浄水場	K	K	I+K	K	K	I+K	K	B+K	I+K	K	K	I+K

[検査項目]	項目番号(水質基準項目)
A: 基準項目試験(51項目) 1～51までの項目 B: 基準項目試験(39項目) 1～20、32～47、49～51までの項目 C: 省略不可能項目試験(9項目) 1、2、38、46～51までの項目 D: 省略不可能項目試験(12項目) 10、21～31までの項目 I: クリプトスポリジウム(定量) クリプトスポリジウム、ジアルジア K: クリプトスポリジウム指標菌検査 大腸菌(定性)、嫌気性芽胞菌(定量) P: ペルフルオロオクタンスルホン酸及び ペルフルオロオクタ酸(PFOS及びPFOA)	1: 一般細菌 2: 大腸菌 3: カドミウム及びその化合物 4: 水銀及びその化合物 5: セレン及びその化合物 6: 鉛及びその化合物 7: ヒ素及びその化合物 8: 六価クロム化合物 9: 亜硝酸態窒素 10: シアン化物イオン及び塩化シアン 11: 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 12: フッ素及びその化合物 13: ホウ素及びその化合物 14: 四塩化炭素 15: 1, 4-ジオキサン 16: シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン 17: ジクロロメタン 18: テトラクロロエチレン 19: トリクロロエチレン 20: ベンゼン 21: 塩素酸 22: クロロ酢酸 23: クロロホルム 24: ジクロロ酢酸 25: ジブromクロロメタン 26: 臭素酸 27: 総トリハロメタン 28: トリクロロ酢酸 29: ブロモジクロロメタン 30: ブロモホルム 31: ホルムアルデヒド 32: 亜鉛及びその化合物 33: アルミニウム及びその化合物 34: 鉄及びその化合物 35: 銅及びその化合物 36: ナトリウム及びその化合物 37: マンガン及びその化合物 38: 塩化物イオン 39: カルシウム、マグネシウム等(硬度) 40: 蒸発残留物 41: 陰イオン界面活性剤 42: ジェオスミン 43: 2-メチルイソボルネオール 44: 非イオン界面活性剤 45: フェノール類 46: 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 47: pH値 48: 味 49: 臭気 50: 色度 51: 濁度